


- * An Trafo umklemmen.
- * Change the connections at the transformer.
- * Modifiez les connexions au transformateur.



- A1 Regler EKC 202 C
- F1 Thermoschutz Verdichter / Thermo Protection compressor / Protection thermique compresseur
- F2 Hochdruckpressostat / pressure controller / pressostat à haute pression
- F3 Phasenüberwachung / Phase sequence controller / Contrôle de phase
- C1 2/3μF
- C2 3μF
- 1/2/3 Störmeldekontakt, potentialfrei / Alarm contact, potential free / Contact d'alarme, Libre de potentiel
- S Türschalter / Brücke / door switch / Commutateur de porte
- BU = blau / blue / bleu
- BN = braun / brown / marron
- BK = schwarz / black / noir
- GNYE = grün/gelb / green/yellow / vert/jaune

		Maßstab: 2:1	Gewicht:			
		CAD: C: 00081298.SZN				
	Datum	Name	Schaltplan K2600FD-RD Wiring diagram schema de connexion			
	Bearb. 17.05.2018	Stetter J				
	Gepr.					
	Norm					
häwa GmbH & Co. KG 88489 Wain			Blatt			
			3129-2600-46-75-1			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: